



**技术要求:**

- 1、换热器规格: 24根X3排X1920mm 1台;
- 2、换热器铜管规格:  $\phi 15.88 \times 0.35$ mm;
- 3、翅片形式: 麻点波纹边, 铝片素材: 光身铝箔;
- 4、片距为2.2mm, 排距33mm, 孔距38.1mm;
- 5、接口: 1.5寸外牙丝口, 总管:  $\phi 48$ mm;
- 6、须经气密性试验, 2.5MPa试验合格出厂;
- 7、冷媒进出口处理后进行保压;
- 8、左右侧板采用镀锌板, 板厚1.2mm.

客户名称	表冷器	日期	2015.8.5	广州市擎立热能机械设备有限公司 电话: 020-28140958 传真: 020-61867260
型号	QLT-3X24X19	绘图		
		数量	1	